



## Protection contre la grêle AEAI n° 24402

**Demandeur**  
Alurex Kindt AG  
Südstrasse 16  
3250 Lyss  
Schweiz

**Fabricant**  
Alurex Kindt AG  
3250 Lyss  
Schweiz

**Groupe** 146 - Façade – Volets

**Produit** Casella F

**Description** Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé.  
Profilé de cadre 75 mm \* 28 mm \* 1.7 mm avec rainurage sur tout le pourtour pour recevoir la tôle de remplissage.  
Tôle de remplissage d'une épaisseur de 2.0 mm.  
Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®.  
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles et pour les degrés de brillance satiné et mat avec structure fine mat.

**Documentation** Egli Engineering AG: Rapport d'essais '401.5' (26. März 2013), Gutachterliche Stellungnahme '24402-Casella-F2' (3. Juli 2019)

**Conditions d'examen** AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.04.2011

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 3  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2024  
**Date d'édition** 16.10.2019  
**Remplace l'attestation du** 28.05.2013

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG 5	Étanchéité	RG --