



## Protection contre la grêle AEAI n° 24493

**Demandeur**  
Solarwatt GmbH  
Maria-Reiche-Strasse 2a  
01109 Dresden

**Fabricant**  
Solarwatt GmbH  
01109 Dresden

**Groupe** 121 - Toiture - modules photovoltaïques

**Produit** Solarwatt M220-60 GET AK

**Description** Module photovoltaïque.  
Constitution:  
- Verre frontal solaire d'épaisseur 2,0 mm.  
- Film laminé.  
- Verre postérieur solaire d'épaisseur 2,0 mm.  
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle garniture des bords ni le support.

**Documentation** : '1-3445/11-1-2' (24. Juni 2011)

**Conditions d'examen** IEC 61215

**Classification** Résistance à la grêle translucidité RG --  
**Evaluation** Résistance à la grêle protection de lumière RG --  
Résistance à la grêle minimale RG 5  
Résistance à la grêle minimale sans aspect RG --


**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2018

**Date d'édition** 24.07.2013

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

  
F. Oldenburg

  
Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité Mécanique  
Protection de lumière Étanchéité