



VKF Hagelschutz Nr. 24493

Inhaber /-in
Solarwatt GmbH
Maria-Reiche-Strasse 2a
01109 Dresden

Hersteller /-in
Solarwatt GmbH
01109 Dresden

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt Solarwatt M220-60 GET AK

Beschreibung PV-Modul.
Aufbau:
- Frontglas Solarglas, Stärke = 2,0 mm.
- Laminierfolie.
- Rückglas Solarglas, Stärke 2,0 mm.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil,
nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.

Unterlagen : '1-3445/11-1-2' (24. Juni 2011)


Prüfbestimmungen IEC 61215

Klassifikation Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit HW --
Beurteilung Hagelwiderstand Lichtabschirmung HW --
Minimaler Hagelwiderstand HW 5
Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen HW --

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2018
Ausstellungsdatum 24.07.2013
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen


F. Oldenburg


Martin Jordi

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit Mechanik
Lichtabschirmung Wasserdichtheit

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch