



Protection contre la grêle AEAI n° 24494

Demandeur
Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Fabricant
Eternit (Schweiz) AG
8867 Niederurnen
Schweiz

Groupe 112 - Toiture - Panneaux en fibrociment

Produit Ardoise de toiture Eternit

Description Plaques plates en fibrociment de petit format.
Epaisseur 5 mm. Pose double.
Avec revêtement de surface et teinte standard Natura.
Fixation au moyen de crochets Pro.
Sous-construction formée de lattes en bois.
La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.

Documentation Egli Engineering AG: Rapport d'essais '380.7' (19. April 2013), Gutachterliche Stellungnahme '0852 Dachschiefer' (28. November 2018)

Conditions d'examen AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.04.2011; AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03

Classification Résistance à la grêle aspect RG 5*
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité 31.12.2024
Date d'édition 01.01.2019
Remplace l'attestation du 31.07.2013

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5*