



Protection contre la grêle AEAI n° 24494

Demandeur

Swisspearl Schweiz AG
Eternitsrasse 3
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Fabricant

Swisspearl Schweiz AG
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Groupe

112 - Toiture - Panneaux en fibrociment

Produit

Ardoise de toiture Eternit

Description

Plaques plates en fibrociment de petit format.
Epaisseur 5 mm. Pose double.
Coins Coupés type "Bassa"
Avec revêtement de surface et teinte standard Natura.
Fixation au moyen de crochets Pro.
Sous-construction formée de lattes en bois.
La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.

Documentation

Egli Engineering AG: Rapport d'essais '380.7' (19. April 2013), Rapport d'expertise '0852 Dachschiefer' (28. November 2018)

Conditions d'essais AEAI

AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.04.2011; AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 5*
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

14.04.2023

Remplace l'attestation du

01.01.2019

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5*