



## Protection contre la grêle AEAI n° 24495

**Demandeur**

Swisspearl Schweiz AG  
Eternitsrasse 3  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Fabricant**

Swisspearl Schweiz AG  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Groupe** 112 - Toiture - Panneaux en fibrociment

**Produit** Eternit Ondapress 57

**Description**

Plaques ondulées en fibrociment de grand format.  
Épaisseur 6,4 mm.  
Avec revêtement de surface et teinte standard Natura.  
Fixation au moyen de vis.  
Sous-construction formée de lattes en bois.  
La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.

**Documentation**

Egli Engineering AG: Rapport d'essais '380.1' (19. April 2013), Rapport d'expertise '0852 Ondapress 57' (28. November 2018)

**Conditions d'essais AEAI** AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.04.2011; AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03

**Classification  
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 3\*  
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3\*

**Remarques**

\* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

**Durée de validité** 31.12.2024  
**Date d'édition** 14.04.2023  
**Remplace l'attestation du** 01.01.2019

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*