

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24496

Gruppe 112	Dach - Faserzementplatten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	Eternit (Schweiz) AG 8867 Niederurnen Schweiz	
Produkt	Eternit Ondapress 36	
Beschrieb	Grossformatige Wellplatten aus Faserzement. Stärke 6,0 mm. Oberfläche beschichtet, Standardfarbe Natura. Befestigung: geschraubt. Unterkonstruktion Holzlattung.	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '380.2' (19. April 2013)	
Prüfbestimmungen	07 VKF Faserzement vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	31.07.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi