

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24529

Gruppe 111	Dach - Dichtungsbahnen	
Gesuchsteller	Villas Austria GmbH Industriestrasse 18 9586 Fürnitz Austria	
Hersteller	Villas Austria GmbH 9586 Fürnitz Austria	
Produkt	Villas DichtDach Alpin Warmdach	
Beschrieb	Selbstklebende Bitumenbahn mit Kombinationseinlage und Farbgranulat auf der Oberseite. Aufbau von Innen nach Außen: - Villaself SKB-Plus / 2,7 mm (selbstklebende Dampfsperre). - Villas WDK-LD / (Wärmedämmung). - Villasub UDS E-3 / 3 mm. - Villas Alpin SO / 4 mm.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '111_1006_004' (18. Dezember 2012)	
Prüfbestimmungen	12 VKF Bitumenplatte vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 5*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5*
Bemerkungen	* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei.	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	24.07.2013	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi