



VKF Hagelschutz Nr. 24531

Inhaber /-in
Villas Austria GmbH
Industriestrasse 18
9586 Fürnitz
Austria

Hersteller /-in
Villas Austria GmbH
9586 Fürnitz
Austria

Gruppe 108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt Villas Warmdach Beton

Beschreibung Selbstklebende Bitumenbahn mit Kombinationseinlage und Farbgranulat auf der Oberseite.
Aufbau von Innen nach Außen:
- Villaself SKB-Plus / 2,7 mm (selbstklebende Dampfsperre).
- Villas WDK-LD / (Wärmedämmung).
- Villaself SU / 3,0 mm.
- Villatop DUO dolomitgrau / 5,2 mm.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '111_1006_006' (19. Dezember 2012), Gutachterliche Stellungnahme
'318071801-1' (20. Dezember 2018)

Prüfbestimmungen 12 VKF Bitumenplatte vom 1. 7. 2015, Version 1.04

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei.

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 01.04.2019
Ersetzt Dokument vom 24.07.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch