

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 24532

<b>Gruppe 122</b>	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
<b>Gesuchsteller</b>	Wikora GmbH Friedrichstrasse 9 89568 Hermaringen Germany	
<b>Hersteller</b>	EuroSun Vacuum-Solar-Systems GmbH 35039 Marburg Germany	
<b>Produkt</b>	Wikosun DF 100-6	
<b>Beschrieb</b>	Vakuum-Röhrenkollektor. Borosilikatglas Stärke = 2.7 mm. Röhrenaussendurchmesser = 100 mm. Solar-Keymark 011-7S225 R.	
<b>Unterlagen</b>	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'C1321IMP' (29. März 2011), Prüfbericht 'C1321IMP' (29. März 2011)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	19 VKF Thermische Sonnenkollektoren vom 1. 4. 2011 (Vernehmlassungsversion)	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 3
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 3
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
<b>Bemerkungen</b>		
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	28.06.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*F. Oldenburg*

F. Oldenburg

*M. Jordi*

Martin Jordi