



VKF Hagelschutz Nr. 24532

Inhaber /-in
Wikora GmbH
Friedrichstrasse 9
89568 Hermaringen
Germany

Hersteller /-in
EuroSun Vacuum-Solar-Systems GmbH
35039 Marburg
Germany

Gruppe 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren

Produkt Wikosun DF 100-6

Beschreibung Vakuum-Röhrenkollektor.
Borosilikatsglas Stärke = 2.7 mm.
Röhrenaussendurchmesser = 100 mm.
Solar-Keymark 011-7S225 R.

Unterlagen : 'C1321IMP' (29. März 2011), 'C1321IMP' (29. März 2011)

Prüfbestimmungen 19 VKF Thermische Sonnenkollektoren vom 1. 4. 2011 (Vernehmlassungsversion)

Klassifikation Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit HW --
Beurteilung Minimaler Hagelwiderstand HW 3
Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen HW 3
Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2018

Ausstellungsdatum 28.06.2013

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

F. Oldenburg

Martin Jordi

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch