

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24540

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Gruppe 122 | Dach - Thermische Sonnenkollektoren | |
| Gesuchsteller | Vaillant GmbH Riedstrasse 12 8953 Dietikon 1 Schweiz | |
| Hersteller | Vaillant GmbH und Co KG 42859 Remscheid Germany | |
| Produkt | auroTHERM plus VFK 155 V / auroTHERM plus VFK 155 H | |
| Beschrieb | <p>Thermischer Flachkollektor. Brutto Fläche 2033 x 1233 x 80 mm. In vertikaler (V) oder horizontaler (H) Ausführung. Solarglas antireflex, Dicke = 3,2 mm. Solar-Keymark 011-7S1937 F. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.</p> | |
| Unterlagen | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Prüfbericht '21220658_EN_HI' (10. Oktober 2012) | |
| Prüfbestimmungen | B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 4. 2011 (Glas ESG > 3mm) | |
| Klassifikation Beurteilung | Minimaler Hagelwiderstand: Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen: Hagelwiderstand Aussehen: Hagelwiderstand Lichtabschirmung: Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit: Hagelwiderstand Mechanik: Hagelwiderstand Wasserdichtheit: | HW 3 HW -- HW -- HW -- HW -- HW -- HW -- |
| Bemerkungen | | |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2018 | |
| Ausstelldatum | 28.06.2013 | |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



F. Oldenburg



Martin Jordi