



## VKF Hagelschutz Nr. 24540

**Inhaber /-in**  
Vaillant GmbH  
Riedstrasse 12  
8953 Dietikon 1  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Vaillant GmbH und Co KG  
42859 Remscheid  
Germany

**Gruppe** 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren  
**Produkt** auroTHERM plus VKF 155 V / auroTHERM plus VKF 155 H

**Beschreibung** Thermischer Flachkollektor.  
Brutto Fläche 2033 x 1233 x 80 mm.  
In vertikaler (V) oder horizontaler (H) Ausführung.  
Solarglas antireflex, Dicke = 3,2 mm.  
Solar-Keymark 011-7S1937 F.  
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil,  
nicht auf eine allfällige Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.

**Unterlagen** : '21220658\_EN\_HI' (10. Oktober 2012)


**Prüfbestimmungen** B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 4. 2011 (Glas ESG > 3mm)

**Klassifikation** Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit HW --  
**Beurteilung** Minimaler Hagelwiderstand HW 3  
Hagelwiderstand Lichtabschirmung HW --  
Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen HW --

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2018  
**Ausstellungsdatum** 28.06.2013  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

  
F. Oldenburg

  
Martin Jordi

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:  
Lichtdurchlässigkeit Mechanik  
Lichtabschirmung Wasserdichtheit

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch