

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 24589

<b>Gruppe 121</b>	Dach - Photovoltaik Module	
<b>Gesuchsteller</b>	Solarmarkt GmbH Neumattstrasse 2 5000 Aarau Schweiz	
<b>Hersteller</b>	China Sunenergy (Nanjing) Co., Ltd. Nanjing	
<b>Produkt</b>	CSUN315-72M / CSUN205-72M / CSUN250-60M / CSUN270-60M / CSUN250-60P / CSUN 260-60M / CSUN 265-60M	
<b>Beschrieb</b>	Photovoltaik Modul. Abdeckung: Gehärtetes Sicherheitsglas, Stärke = 3,2 mm. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.	
<b>Unterlagen</b>	TÜV Rheinland: Prüfbericht '12606725 001' (29. Mai 2012)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 4. 2011 (IEC 61215 / IEC 61646, Glas ESG > 3mm)	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
<b>Bemerkungen</b>		
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	28.06.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi