

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 24590

<b>Gruppe 134</b>	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
<b>Gesuchsteller</b>	Sarna-Granol AG Hochhaus 6060 Sarnen Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Sarna-Granol AG 6060 Sarnen Schweiz	
<b>Produkt</b>	K5 EPS 030 GR	
<b>Beschrieb</b>	Wärmeverbundsystem (Aufbau von innen nach aussen): - Klebemörtel. - Wärmedämmplatte K5 EPS 030 GR, Stärke = 100mm. - Einbettmörtel (Grundputz), Stärke = 4 mm. - Armierungsgewebe aus Glasfaser einlagig, 160 g/m3. - Voranstrich. - Deckputz Silikon, Körnung 1,5 mm, Stärke 1,5 mm. Kante mit Einlageprofil aus Kunststoff.	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '299-13/1' (5. Juni 2013)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 11. 2012	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand: Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen: Hagelwiderstand Aussehen: Hagelwiderstand Lichtabschirmung: Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit: Hagelwiderstand Mechanik: Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 3* HW 3* HW 3* HW -- HW -- HW -- HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	28.06.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi