



## VKF Hagelschutz Nr. 24766

**Inhaber /-in**

Montana Bausysteme AG  
Durisolstrasse 11  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Montana Bausysteme AG  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Gruppe**

128 - Fassade - Blechprofile

**Produkt**

Montaline ML 26/200 F, ML 26/250 F, ML 26/300 F, ML 26/400 F, ML 26/200 G, ML 26/250 G, ML 26/300 G, ML 26/400G

**Beschreibung**

Bekleidungsprofil Montaline ML.  
Profilbreite 200 mm bis 400mm.  
Fuge offen 15 mm (F) oder geschlossen (G).  
Stahlblech S320GD, Beschichtung Polyester 25 my, Oberfläche RAL matt glänzend,  
Blechdicke = 1.0 mm.  
Unterkonstruktion Alu-Träger im Abstand von 81 cm.  
Befestigung mit Montafix-Einhängeprofilen.

**Unterlagen**

FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '304-13/1' (24. Juli 2013)

**Prüfbestimmungen**

06 VKF Blech vom 1. 4. 2011

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

**Bemerkungen****Gültigkeitsdauer**

31.12.2018

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

17.12.2018

**Ersetzt Dokument vom**

25.09.2013

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch