

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24782

Gruppe 121	Dach - Photovoltaik Module	
Gesuchsteller	Solar-Fabrik AG Munzinger Strasse 10 79111 Freiburg Germany	
Hersteller	Solar-Fabrik AG 79108 Freiburg Germany	
Produkt	Premium S poly, Premium M mono, Premium XM mono black, Premium L poly, Premium L mono, Premium L mono black	
Beschrieb	Premium Module - Aufdach Next Generation Kristallines Glas-Folien-Modul zur Aufdachmontage. Frontabdeckung aus gehärtetem Glas, Stärke = 3.2 mm. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.	
Unterlagen	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH: Zertifikat '40027893' (16. Juli 2013)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 4. 2011 (IEC 61215 / IEC 61646, Glas ESG > 3mm)	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	09.10.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi