



Protection contre la grêle AEAI n° 24783

Demandeur
Solar-Fabrik AG
Munzinger Strasse 10
79111 Freiburg
Germany

Fabricant
Solar-Fabrik AG
79108 Freiburg
Germany

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit Premium incell XM mono black, Premium incell L poly, Premium incell L mono, Premium incell L mono black

Description Module Premium Next Generation intégré dans une toiture.
Module formé de feuilles de verre cristallin à monter dans une toiture.
Couverture en verre trempé d'épaisseur 4,0 mm.
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle garniture des bords ni le support.

Documentation : '40027893' (16. Juli 2013)

Conditions d'examen Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.04.2011 (IEC 61215 / IEC 61646, verre VST > 3 mm)

Classification Résistance à la grêle translucidité RG --
Evaluation Résistance à la grêle minimale RG 3
Résistance à la grêle protection de lumière RG --
Résistance à la grêle minimale sans aspect RG --


Remarques

Durée de validité 31.12.2018

Date d'édition 09.10.2013

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie


F. Oldenburg


Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité Mécanique
Protection de lumière Étanchéité