

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24815

Gruppe 111	Dach - Dichtungsbahnen	
Gesuchsteller	Bitbau Dörr GmbH Dörrstrasse 1 6020 Innsbruck Austria	
Hersteller	Bitbau Dörr GmbH 6020 Innsbruck Austria	
Produkt	Dörr-Tirol Color® Dach	
Beschrieb	Elastomerbitumenbahn mit Farbgranulat an der Oberseite für überlappende Verlegung. 1. Lage: Dörrkuplast® E-KV-4K, 4,0 mm. Mechanisch befestigt. 2. Lage: Dörr-Tirol Color®, TC-Classic, 4,8 mm. Aufgeflämmt. Anerkennung gültig für alle Farbtöne.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '111_1012_002' (19. März 2013)	
Prüfbestimmungen	12 VKF Bitumenplatte vom 1. 4. 2011	
Klassifikation	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 5*
Beurteilung	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5*
Bemerkungen	* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 7 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei.	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	25.09.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi