



VKF Hagelschutz Nr. 24815

Inhaber /-in
Bitbau Dörr GmbH
Dörrstrasse 1
6020 Innsbruck
Austria

Hersteller /-in
Bitbau Dörr GmbH
6020 Innsbruck
Austria

Gruppe 108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt Dörr-Tirol Color® Dach

Beschreibung Elastomerbitumenbahn mit Farbgranulat an der Oberseite für überlappende Verlegung.
1. Lage: Dörrkuplast® E-KV-4K, 4,0 mm. Mechanisch befestigt.
2. Lage: Dörr-Tirol Color®, TC-Classic, 5,0 mm. Aufgeflämmt.
Oberflächenbeschaffenheit oben: Granulatbestreuung
Anerkennung gültig für alle Farbtöne.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '111_1012_002' (19. März 2013), Gutachterliche Stellungnahme
'318071804-1' (7. November 2018)

Prüfbestimmungen 12 VKF Bitumenplatte vom 1. 4. 2011

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 7 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei.

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 01.01.2019
Ersetzt Dokument vom 25.09.2013

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch