

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 24840

<b>Groupe 150</b>	Autre - Couvertures pour piscine	
<b>Requérant</b>	Rollo-Solar® Melichar GmbH Im Farchet 17 83646 Bad Tölz Germany	
<b>Fabricant</b>	Rollo-Solar® Melichar GmbH 83646 Bad Tölz Germany	
<b>Produit</b>	Profil 15/80 Polycarbonat (PC)	
<b>Description</b>	Couverture de piscine formée de profilés creux à quatre compartiments. Monocolore ou bicolore (transparente). Flotte sur l'eau.	
<b>Documentation</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '150_1036_001' (4. September 2013)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 14 « Couvertures de piscines » du 01.07.2015, version 1.04	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle minimale:	RG 3*
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 3*
	Résistance à la grêle aspect:	RG 3*
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG 4*
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 3*
<b>Remarques</b>	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
<b>Durée de validité</b>	31.12.2018	
Date d'édition	10.10.2013	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi