

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 24924

<b>Gruppe 122</b>	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
<b>Gesuchsteller</b>	Friap Feuron AG Ey 9 3063 Ittigen Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Green one Tec 9300 St. Veit / Glan Austria	
<b>Produkt</b>	Terza 251-H / Terza 251-V	
<b>Beschrieb</b>	Thermischer Solar-Rahmenkollektor. Einscheibenverglasung aus gehärtetem Solarglas, Stärke = 3,2 mm. Horizontale und vertikale Bauweise. Die Anerkennung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.	
<b>Unterlagen</b>	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Prüfbericht '21218491_EN_R_Terza' (13. September 2012)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 11. 2012 (Glas ESG > 3mm)	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
<b>Bemerkungen</b>		
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	31.10.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi