



## VKF Hagelschutz Nr. 24929

**Inhaber /-in**  
Bitbau Dörr GmbH  
Dörrstrasse 1  
6020 Innsbruck  
Austria

**Hersteller /-in**  
Bitbau Dörr GmbH  
6020 Innsbruck  
Austria

**Gruppe** 108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

**Produkt** Dörrkuplast® E-KV-5S/Premium

**Beschreibung** Elastomerbitumenbahn mit Schieferblättchen an der Oberseite für überlappende Verlegung.  
Dörrkuplast® E-KV-5S/Premium, 5,2 mm (einlagig).  
Mechanisch befestigt.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '111\_1012\_003-a' (8. Oktober 2013), Gutachterliche Stellungnahme  
'318071804-1' (7. November 2018)

**Prüfbestimmungen** 12 VKF Bitumenplatte vom 1. 4. 2011

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 5\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5\*

**Bemerkungen** \* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei.

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 01.01.2019  
**Ersetzt Dokument vom** 31.10.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

|                      |       |                 |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik        | HW -- |
| Lichtabschirmung     | HW -- | Wasserdichtheit | HW 5* |

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch