

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25002

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Karl Bubenhofer AG Hirschenstrasse 26 9201 Gossau Schweiz	
Hersteller	Karl Bubenhofer AG 9201 Gossau Schweiz	
Produkt	Lamitherm 31	
Beschrieb	Verputzte Aussenwärmedämmung. Dämmplatte Lambda White LA 31 (EPS) 100 mm. Gewebeeinbettung Lawastar plus POLYmörtel light System optima 5 mm. Wandocur Deckputz Vollabrieb 2 mm. Wandocur Farbe 2 Anstriche. Mit Kantenschutzwinkel geprüft.	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '371.1' (16. Oktober 2013)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 11. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	20.12.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Peter Schneider



Martin Jordi