



## Protection contre la grêle AEAI n° 25002

**Demandeur**  
Karl Bubenhofer AG  
Hirschenstrasse 26  
9201 Gossau  
Schweiz

**Fabricant**  
Karl Bubenhofer AG  
9201 Gossau  
Schweiz

**Groupe** 134 - Façade - Crépi sur isolation périphérique

**Produit** Lamitherm 31

**Description** Isolation thermique extérieure crépie.  
Panneau isolant Lambda White LA 31 (PSE) de 100 mm.  
Système optima de 8 mm avec Lawastar plus,  
mortier polyvalent light et treillis d'armature.  
Crépi de finition ribé plein Wandocur de 2 mm. Deux couches de peinture Wandocur.  
Système testé avec des cornières de protection.

**Documentation** : '371.1' (16. Oktober 2013)

**Conditions d'examen** AEAI 08 « Crépi sur isolation extérieure » du 01.11.2012

**Classification** Résistance à la grêle translucidité RG --  
**Evaluation** Résistance à la grêle minimale RG 3\*  
Résistance à la grêle étanchéité RG 3\*  
Résistance à la grêle protection de lumière RG --

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2018

**Date d'édition** 20.12.2013

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Peter Schneider

Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	Mécanique
Protection de lumière	Étanchéité