

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25034

Gruppe 114	Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	JET Tageslicht & RWA GmbH Weidhorst 28 32609 Hüllhorst Germany	
Hersteller	JET BIK Producten B.V. 5221 Hertogenbosch Netherlands	
Produkt	JET - Top-90 "SUPER-TOP"	
Beschrieb	Dreischalig PC / PMMA / PMMA klar / klar / klar. Oberfläche glänzend. Gewölbt. Ohne Randabdeckung. Öffenbar. Aussenschale = 3 mm, Innenschalen = 2,5 mm. Grösse: 1.00 x 1.00 m2, geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz. Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5m². Befestigung mittels Kunststoffhülsen aus ASA (geprüft).	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '298-13/1c' (7. November 2013)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 4*
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 5*
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	20.12.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

P. Schneider

Peter Schneider

M. Jordi

Martin Jordi