

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25035

Gruppe 114	Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	JET Tageslicht & RWA GmbH Weidhorst 28 32609 Hüllhorst Germany	
Hersteller	JET BIK Producten B.V. 5221 Hertogenbosch Netherlands	
Produkt	JET - Top-90 "HAGEL-STOP"	
Beschrieb	Dreischalig PC / PC / PC klar / klar / klar. Oberfläche glänzend. Gewölbt. Ohne Randabdeckung. Öffenbar. Aussenschale = 3 mm, Innenschalen = 3 mm. Grösse: 1.00 x 1.00 m2, geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz. Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5m². Befestigung mittels Kunststoffhülsen mit Deckel (nicht geprüft).	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '298-13/4' (31. Oktober 2013)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 5*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 5*
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 5*
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	20.12.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Peter Schneider



Martin Jordi