



VKF Hagelschutz Nr. 25035

Inhaber /-in

JET Tageslichttechnik AG
Weid 1227
9428 Walzenhausen
Schweiz

Hersteller /-in

JET Tageslicht & RWA GmbH
32609 Hüllhorst
Germany

Gruppe

114 - Dach - Lichtkuppeln

Produkt

JET - TOP-90 HAGEL-STOP. Grössen < 1.5m² (Gruppe I)

Beschreibung

Dreischalige oder mehrschalige Lichtkuppel aus Polycarbonat PC Makrolon UV.
Aussenschale 3 mm klar oder opal. Innenschalen 3 mm klar oder opal. Oberfläche hoch glänzend.
Lichtkuppel offenbar oder fest verschraubt.
Form rechteckig oder quadratisch.
Geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz.
Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5m².
Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissenteil, nicht geprüft.

Unterlagen

FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '298-13/4' (31. Oktober 2013),
Gutachterliche Stellungnahme '486-19/2' (31. Juli 2019)

Prüfbestimmungen

10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen	HW 5*
Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

11.09.2019

Ersetzt Dokument vom

20.12.2013

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 5*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch