



VKF Hagelschutz Nr. 25035

Inhaber /-in

JET Tageslicht & RWA GmbH
Weidhorst 28
32609 Hüllhorst
Germany

Hersteller /-in

JET BIK Producten B.V.
5221 Hertogenbosch
Netherlands

Gruppe 114 - Dach - Lichtkuppeln

Produkt JET - Top-90 "HAGEL-STOP"

Beschreibung

Dreischalig PC / PC / PC klar / klar / klar. Oberfläche glänzend. Gewölbt.
Ohne Randabdeckung. Öffenbar.
Aussenschale = 3 mm, Innenschalen = 3 mm.
Grösse: 1.00 x 1.00 m², geprüft auf originale GFK-Aufsetzkranz.
Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5m².
Befestigung mittels Kunststoffhülsen mit Deckel (nicht geprüft).

Unterlagen : '298-13/4' (31. Oktober 2013)

Prüfbestimmungen 10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Minimaler Hagelwiderstand HW 5*
Hagelwiderstand Wasserdichtheit HW 5*
Hagelwiderstand Lichtabschirmung HW --

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2018

Ausstellungsdatum 20.12.2013

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Peter Schneider

Martin Jordi

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch