

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25036

Gruppe 115	Dach - Lichtband	
Gesuchsteller	JET Tageslicht & RWA GmbH Weidhorst 28 32609 Hüllhorst Germany	
Hersteller	JET Tageslicht & RWA GmbH 32609 Hüllhorst Germany	
Produkt	JET - VARIO-THERM "HAGEL-STOP"	
Beschrieb	Vollplatte 3 mm aussen (klar) aus Polycarbonat (PC) und Stegplatte 16 mm innen (opak) aus Polycarbonat (PC). Oberfläche glänzend. Gewölbt. Nicht öffnenbar. Kompositprofilrahmen mit zusätzlicher Randabdeckung (Hagelschutzwinkel). Grösse: 1.40 x 1.00 m2, geprüft auf Holzrahmenunterkonstruktion. Genietete Verbindungen (geprüft). Obergurt 2.5 mm mit Hagelschutzwinkel 4.0 mm.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '298-13/2.1' (31. Oktober 2013)	
Prüfbestimmungen	24 VKF Lichtbänder vom 1. 9. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 5*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 5*
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	20.12.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Peter Schneider



Martin Jordi