

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25158

Gruppe 122	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
Gesuchsteller	Tobler Haustechnik AG Steinackerstrasse 10 8902 Urdorf Schweiz	
Hersteller	Bosch Thermotechnik GmbH 48493 Wetztingen Germany	
Produkt	Sixmadun FKT-2 senkrecht / Sixmadun FKT-2 waagrecht	
Beschrieb	Thermischer Flachkollektor für senkrechte und waagrechte Anwendung. Transparente Abdeckung aus Klarglas (ESG), Glasstärke = 3,2 mm. Solar-Keymark 011-7S2085 F und 011-7S2078 F. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.	
Unterlagen	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Prüfbericht '21221193_EN_Bosch' (3. Juni 2013), Prüfbericht '21222048_EN_Bosch' (9. Juli 2013)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 11. 2012 (Glas ESG > 3mm)	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	29.01.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Peter Schneider



Martin Jordi