

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25159

Groupe 122	Toiture - Capteurs solaires	
Requérant	Nau Tank- und Energietechnik GmbH Felsenastrasse 5 7000 Chur Schweiz	
Fabricant	Nau GmbH 85368 Moosburg Germany	
Produit	Silverline / Silverline Q	
Description	Capteur thermique plan. Couverture en verre de sécurité solaire d'épaisseur 3,2 mm. Certification Solar Keymark n° 011-7S2109 F. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle couverture des bords ni le support.	
Documentation	Selbstdeklaration durch Hersteller: Bestätigung Hersteller '20131202' (2. Dezember 2013)	
Conditions d'examen	Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.11.2012 (verre VST > 3 mm)	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 3
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG --
	Résistance à la grêle aspect:	RG --
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG --
Remarques		
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	29.01.2014	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	

P. Schneider

Peter Schneider

M. Jordi

Martin Jordi