

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25164

Gruppe 115	Dach - Lichtband	
Gesuchsteller	JET Tageslicht & RWA GmbH Weidhorst 28 32609 Hüllhorst Germany	
Hersteller	JET Tageslicht & RWA GmbH 32609 Hüllhorst Germany	
Produkt	JET - VARIO-THERM "Standard"	
Beschrieb	Verglasung aus Steg-6-Fachplatte aus Polycarbonat PC Bayer Makrolon® multi-UV, Typ 6/16-20, Dicke = 16 mm. Farbe opal, Oberfläche glänzend, gewölbt, nicht offenbar. Rahmen aus gepressten Aluminiumstrangprofilen 1.5 mm, Obergurt aus gepressten Aluminiumstrangprofilen 2.5 mm. Grösse: 1.40 x 1.00 m2, geprüft auf Holzrahmenunterkonstruktion.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '298-13/2.1' (5. Dezember 2013), Prüfbericht '298-13/2.1' (31. Oktober 2013)	
Prüfbestimmungen	24 VKF Lichtbänder vom 1. 9. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 5*
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	29.01.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Peter Schneider



Martin Jordi