

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25168

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gruppe 134 | Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung | |
| Gesuchsteller | Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Schweiz | |
| Hersteller | Xella Deutschland GmbH 47259 Duisburg Germany | |
| Produkt | Multipor Mineraldämmplatte mit Verputz Hagatex | |
| Beschrieb | Multipor Mineraldämmplatten 160 mm. Haga Bio Einbettmörtel (Grundputz / Unterputz) 7 mm. Doppelte Netzeinbettung mit Haga Netz Super. Haga Hagatex Silicatputz (Deckputz) 1,5 mm. | |
| Unterlagen | FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '308-13/2' (20. Dezember 2013) | |
| Prüfbestimmungen | 21 VKF Putz auf festem Untergrund vom 1. 11. 2012 | |
| Klassifikation Beurteilung | Minimaler Hagelwiderstand: | HW 3 |
| | Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen: | HW 3 |
| | Hagelwiderstand Aussehen: | HW 3 |
| | Hagelwiderstand Lichtabschirmung: | HW -- |
| | Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit: | HW -- |
| | Hagelwiderstand Mechanik: | HW -- |
| | Hagelwiderstand Wasserdichtheit: | HW 3 |
| Bemerkungen | | |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2019 | |
| Ausstelldatum | 29.01.2014 | Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |



Peter Schneider



Martin Jordi