

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25176

Gruppe 128	Fassade - Blechprofile	
Gesuchsteller	Montana Bausysteme AG Durisolstrasse 11 5612 Villmergen Schweiz	
Hersteller	Montana Bausysteme AG 5612 Villmergen Schweiz	
Produkt	SWISS PANEL SP18 / SP27 / SP42	
Beschrieb	Wellprofile aus Stahlblech S320GD. Verlegung horizontal und vertikal. Mindestdicke = 1.00 mm. Beschichtung aus Polyester 25 my alle Farbtöne. Oberfläche matt glänzend.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Gutachterliche Stellungnahme '304-13/3' (7. Januar 2014), Prüfbericht '243-12/1.1' (18. Juni 2012), Prüfbericht '243-12/1.2' (18. Juni 2012), Prüfbericht '243-12/1.3' (18. Juni 2013)	
Prüfbestimmungen	06 VKF Blech vom 1. 4. 2011	
Klassifikation	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	29.01.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Peter Schneider



Martin Jordi