



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25176

<b>Groupe 128</b>	Façade - Profilés en tôle	
<b>Requérant</b>	Montana Bausysteme AG Durisolstrasse 11 5612 Villmergen Schweiz	
<b>Fabricant</b>	Montana Bausysteme AG 5612 Villmergen Schweiz	
<b>Produit</b>	SWISS PANEL SP18 / SP27 / SP42	
<b>Description</b>	Tôle d'acier ondulée S320GD. Pose en position horizontale ou verticale. Epaisseur minimale 1,00 mm. Revêtement en polyester d'épaisseur 25 my de toutes les teintes. Surface mate.	
<b>Documentation</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Gutachterliche Stellungnahme '304-13/3' (7. Januar 2014), Rapport d'essais '243-12/1.1' (18. Juni 2012), Rapport d'essais '243-12/1.2' (18. Juni 2012), Rapport d'essais '243-12/1.3' (18. Juni 2013)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 06 « Tôle » du 01.04.2011	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle minimale: Résistance à la grêle aspect:	RG 3 RG 3

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2019  
Date d'édition 29.01.2014  
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Peter Schneider

Martin Jordi