

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25183

<b>Groupe 150</b>	Autre - Couvertures pour piscine	
<b>Requérant</b>	grando GmbH De-Gasper-Strasse 6 51469 Bergisch Gladbach Germany	
<b>Fabricant</b>	grando GmbH 51469 Bergisch Gladbach Germany	
<b>Produit</b>	NP 601/14	
<b>Description</b>	Couverture de piscine formée de plaques alvéolaires en polycarbonat. Couverture transparente, profilé de fermeture noir. Surface mate. Flottant librement à la surface de l'eau.	
<b>Documentation</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '293-13/3' (8. Januar 2014)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 14 « Couvertures de piscines » du 01.07.2015, version 1.04	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle minimale:	RG 4*
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4*
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4*
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG 4*
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 5*
<b>Remarques</b>	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
<b>Durée de validité</b>	31.12.2019	
Date d'édition	29.01.2014	
Remplace l'attestation du	-	

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie


Peter Schneider



Martin Jordi