

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25186

Gruppe 121	Dach - Photovoltaik Module	
Gesuchsteller	SI Module GmbH Bötzingenstrasse 21c 79111 Freiburg Germany	
Hersteller	SI Module GmbH 79111 Freiburg Germany	
Produkt	SI-Power Mxxx Classic Edition, Indach Classic Edition, Lucid Black Edition, Indach Lucid Black Edition, Black Edition, Economy Edition. SI Power Pxxx Classic Edition, Lucid Blue Edition, Dark Blue Edition	
Beschrieb	PV-Modul. Frontglas Einscheibensicherheitsglas (ESG), Stärke = 3,2 mm. xxx bezeichnet die Leistung in Wp. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.	
Unterlagen	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Prüfbericht '21175110.001' (23. November 2011), Prüfbericht '21175109.001' (23. November 2013)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 11. 2012 (IEC 61215 / IEC 61646, Glas ESG > 3mm)	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	24.03.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Peter Schneider



Martin Jordi