



VKF Hagelschutz Nr. 25285

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Germany

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Ergoldsbacher E58 S®

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe ca. 260 x 420 mm.
Decklänge: ca. 335 — 355 mm, Mittlere Deckbreite: ca. 202 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Oberfläche: farbig engobiert.
Produktionswerk 1: Marklkofen (rot engobiert).
Produktionswerk 2: Neufahrn (naturrot, kupferbraun, anthrazit, wurzelholz, brazilbraun, maroon, autunno, e`cotta, rustik, diamantschwarz, altgrau).

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '118_1027_002' (10. Februar 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'318081402-1' (30. Juli 2019)

VKF Prüfbestimmungen 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 26.06.2020
Ersetzt Dokument vom 01.01.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4