



Protection contre la grêle AEAI n° 25285

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn / NB
Germany

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn / NB
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher E58 S®

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 260 x 420 mm.
Longueur de couverture: env. 335-355 mm, largeur moyenne de couverture: env. 202 mm.
L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête.
Couleur: surface engobée colorée.
Usine de production 1: Marklkofen (engobée rouge).
Usine de production 2: Neufahrn (rouge nature, brun cuivre, anthracite, bois de racine, brun Brésil, maroon, automne, e'cotta, rustique, noir diamant, gris vieilli).

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '118_1027_002' (10. Februar 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'318081402-1' (30. Juli 2019)

Conditions d'examen AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 01.01.2020
Remplace l'attestation du 07.04.2014

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4