

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25287

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Hersteller	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produkt	Ergoldsbacher E58 PLUS	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 360 x 540 mm. Decklänge: ca. 405 — 435 mm, Mittlere Deckbreite: ca. 309 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Farbe: Oberfläche farbig engobiert.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_004' (10. Februar 2014)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 5
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	07.04.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit