

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25287

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher E58 PLUS	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 360 x 540 mm. Longueur de couverture: env. 405-435 mm, largeur moyenne de couverture: env. 309 mm. L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête. Couleur: surface engobée colorée.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_004' (10. Februar 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 5
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 5
	Résistance à la grêle aspect:	RG 5
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 5
Remarques		
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	07.04.2014	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit