

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25288

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher Reformpfanne SL	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 260 x 430 mm. Longueur de couverture: env. 335-355 mm, largeur de couverture: env. 224 mm. L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête. Couleur: surface engobée colorée.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_005' (10. Februar 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 4
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 4
Remarques		

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 07.04.2014
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit