

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25288

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Hersteller	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produkt	Ergoldsbacher Reformpfanne SL	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 260 x 430 mm. Decklänge: ca. 335 — 355 mm, Deckbreite: ca. 224 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Farbe: Oberfläche farbig engobiert.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_005' (10. Februar 2014)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	07.04.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit