



Protection contre la grêle AEAI n° 25288

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Germany

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher Reformpfanne SL®

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 260 x 430 mm.
Longueur de couverture: env. 335-355 mm, largeur de couverture: env. 224 mm.
L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête.
Couleur: surface engobée colorée.
Usine de production: Neufahrn (toutes les couleurs disponibles).

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '118_1027_005' (10. Februar 2014), Rapport d'expertise
'318081402-1' (30. Juli 2019)

Conditions d'essais AEAI AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 26.06.2020
Remplace l'attestation du 01.01.2020

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4