



## Protection contre la grêle AEAI n° 25288

**Demandeur**  
ERLUS AG  
Hauptstrasse 106  
84088 Neufahrn / NB  
Germany

**Fabricant**  
ERLUS AG  
84088 Neufahrn / NB  
Germany

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles

**Produit** Ergoldsbacher Reformpfanne SL®

**Description** Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.  
Dimensions: env. 260 x 430 mm.  
Longueur de couverture: env. 335-355 mm, largeur de couverture: env. 224 mm.  
L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête.  
Couleur: surface engobée colorée.  
Usine de production: Neufahrn (toutes les couleurs disponibles).

**Documentation** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Rapport d'essais '118\_1027\_005' (10. Februar 2014), Gutachterliche Stellungnahme  
'318081402-1' (30. Juli 2019)

**Conditions d'examen** AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2025  
**Date d'édition** 01.01.2020  
**Remplace l'attestation du** 07.04.2014

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

  
Martin Jordi

  
Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4