



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25289

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher Falzziegel/Sinterfalzziegel	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 224 x 405 mm. Longueur de couverture: env. 326-338 mm, largeur de couverture: env. 198 mm. L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête. Couleur: surface frittée colorée.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_006' (10. Februar 2014), Rapport d'essais '118_1027_009' (10. Februar 2014), Gutachterliche Stellungnahme '02.10.2017' (2. Oktober 2017)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 4
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 4
Remarques		
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	02.11.2017	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	07.04.2014	

Martin Jordi

Daniela Bienz