

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25304

Gruppe 122	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
Gesuchsteller	Hoval AG General Wille-Str. 201 8706 Feldmeilen Schweiz	
Hersteller	Hoval Aktiengesellschaft 9490 Vaduz Liechtenstein	
Produkt	Ultrasol / Ultrasol Eco	
Beschrieb	Thermische Flachkollektoren mit der Solar Keymark Nummer 011-7S2227 F (Ultrasol) und mit der Solar Keymark Nummer 011-7S2228 F (Ultrasol Eco). Glasabdeckung aus Solar-Sicherheitsglas Dicke = 3,2 mm. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf die Abdeckung und die Unterkonstruktion.	
Unterlagen	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Prüfbericht '21224129_HI_DP' (21. Februar 2014)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 4. 2011 (EN 12975-2 Verfahren 2)	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	24.03.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Peter Schneider



Martin Jordi