

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25395

Gruppe 114	Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	Kemper System GmbH & Co Holländische Strasse 32-36 34246 Vellmar Germany	
Hersteller	Eternit Flachdach GmbH / Kemper System GmbH & Co. KG 41464 Neuss / 34246 Vellmar Germany	
Produkt	Essertop 4000 beschichtet mit Kemperol Fallstop	
Beschrieb	Zweischalige (pyramidenförmig gewölbte) PMMA, 80x80cm2. Aussenschale = 3,0mm, Innenschale = 2,5mm, opal/opal. Geprüft auf original Aufsatzkranz PVC-PS-PVC. Beschichtet mit Kemperol Fallstop, 1-komponentige, transparente Beschichtung auf Polyurethanharz-Basis. Beschichtungsstärke = 0,9 bis 1,1mm.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '151_1038_001' (30.05.2014), Prüfbericht '151_1038_001-003' (30.05.2014)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012, 32 VKF Flüssigkunststoff-Abdichtung vom 1. 9. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 2*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 2*
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 2*
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 4*
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	26.05.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit