

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 25399

<b>Gruppe 114</b>	Dach - Lichtkuppeln	
<b>Gesuchsteller</b>	Kemper System GmbH & Co Holländische Strasse 32-36 34246 Vellmar Germany	
<b>Hersteller</b>	Lamilux Heinrich Strunz GmbH & Co / Kemper System GmbH & Co. KG 95111 Rehau / 34246 Vellmar Germany	
<b>Produkt</b>	Lamilux CI System F100 beschichtet mit Kemperol Fallstop	
<b>Beschrieb</b>	Zweischalige Kunststoffverglasung PMMA, LPETd, 80x80cm2. Aussenschale = 3,0mm, Innenschale = 3,0mm, opal/klar. Geprüft auf original Aufsatzkranz PVC-PS-PVC. Beschichtet mit Kemperol Fallstop, 1-komponentige, transparente Beschichtung auf Polyurethanharz-Basis. Beschichtungsstärke = 0,9 bis 1,1mm.	
<b>Unterlagen</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '151_1038_002' (30.05.2014), Prüfbericht '151_1038_001-003' (30.05.2014)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012, 32 VKF Flüssigkunststoff-Abdichtung vom 1. 9. 2011	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 5*
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 5*
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2019	
Ausstelldatum	26.05.2014	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit